



**SIGULDAS NOVADA DOME**

Reģ. Nr. LV 90000048152

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tālrunis: 67970844, fakss: 67971371, e-pasts: dome@sigulda.lv  
AS "SEB banka", norēķinu konts: LV15UNLA0027800130404, kods: UNLALV2X

Siguldā

25.01.2017 Nr. 5 L-2/223

SIA "Saltavots"  
Lakstīgalas iela 9B, Siguldā,  
Siguldas novads, LV-2150

SIA "Lakalme"  
Baldones iela 12, Rīga, LV -1007

Rūpīgi izskatot būvprojektu "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, V kārtā", konstatējām neatbilstību Siguldas novada Domes Teritorijas attīstības pārvaldes prasībām Siguldas novada ielu un ceļu uzturēšanas, pārbūves un projektēšanas jomā.

Brauktuvēs ar bruģa segumu jāizmanto betona bruģakmens ar atbilstību standartam EN 1338: 2003; EN 1338:2003/AC:2007, kuram šāda tehniskā specifikācija: bruģakmens vienslāņa, virsma reljefaina, biezums  $80 \pm 2$  mm, jāizmanto izmērus  $209 \pm 2$  mm (garums)  $\times$   $139 \pm 2$  mm (platums) un izmērus  $139 \pm 2$  mm (garums)  $\times$   $139 \pm 2$  mm (platums), izmēri doti iekļaujot distanceru izmērus, šķeļamības stiprība  $\geq 3,6$  Mpa, ūdens absorbcija 2B klase, salumizturība 3(D) klase, abrazīvā dilumizturība 4 (I) klase, sagraušanas slodze  $\geq 250$  N/mm. Kā izlīdzinošā kārtā zem bruģakmens seguma jāizmanto sīkšķembas 2 – 8 mm. Lūdzam veikta izmaiņas būvprojekta skaidrojošā aprakstā, specifikācijās, darbu apjomos-tāmēs un rasējumu lapās CD-7; DOP-6; ŪKT-48..

Teritorijas attīstības  
pārvaldes vadītāja

Rietums  
67800950

I. Zālīte

SAŅEMTS  
SIA "SALTAVOTS"  
2017. gada 26. janvārī  
Nr. 16