

SABIEDRĪBA AR IERobežotu atbildību

SALTAVOTS

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793

Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Tālrunis 67973502, fakss 67869078, www.saltavots.lv, e-pasts: saltavots@saltavots.lv

AŠ „SFB banka”, konts Nr. LV 15 UNLA 0027 8005 08704, kods UNLALV2X

Siguldā

T.N.91-17

2017.gada 5.septembrī

SIA “DDP”

E.Smilģa ielā 20-20

Rīga, LV-1002

TEHNISKIE NOTEIKUMI ĶEMMES IELAS UN HELMAŅA IELU IZBŪVES UN JŪDAŽU IELAS PĀRBŪVES PROJEKTĒŠANAI SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADĀ

ĶEMMES IELA

Izstrādājot ielas izbūves projektu, projektā paredzēt iebūvēt ūdensvadu ar $d=110$ mm pa Ķemmes ielu un šo ūdensvadu savienot ar ūdensvadiem Avotu, Pīlādžu, Ābeļu un Dailes ielās. Savienojot projektējamo ūdensvadu pa Ķemmes ielu ar ūdensvadu Avotu ielā pieslēgties pie Avotu ielas ūdensvada starp īpašumiem Nr.27 un 36, savienojot ūdensvadu ūdensvadu Pīlādžu ielā pieslēgties pie Pīlādžu ielas ūdensvada starp īpašumiem Nr.23 un 26, savienojot ar ūdensvadu Ābeļu ielā pieslēgties pie ūdensvada Ābeļu ielā starp nekustamajiem īpašumiem Nr.23 un 24, pieslēdzoties pie ūdensvada Dailes ielā pieslēgties pie ūdensvada Dailes ielā starp īpašumiem NR.26 un 27. Rekonstruēt pieslēguma akas Avotu, Pīlādžu, Ābeļu un Dailes ielā. Nepieciešamības gadījumā, apbūvējot projektējamajai ielā piegulošo teritoriju ūdensvadu ar $d=110$ mm projektēt līdz Institūta ielai, paredzot ūdensvada pievadus ārpus projekta teritorijas nobrauktuvi vietās uz nekustamajiem īpašumiem. Projektā paredēt ūdensvada iebūvi $d=110$ mm ārpus projekta robežām uz “vārdā nenosaukto” ielu

Projektējot esošo ielu savienojumu ar Ķemmes ielu paredzēt esošo ielu kanalizācijas vadu pārbūvi projekta teritorijā, kā arī pagarināt esošos kanalizācijas vadus līdz esošo ielu un Ķemmes ielas nekustamajiem īpašumiem. Paredzēt kanalizācijas vadu ar $d=200$ mm pa “vārdā nenosaukto” ielu Helmaņa ielas virzienā.

JŪDAŽU IELA

Projektējot Jūdažu ielas pārbūves projektu paredzēt ūdensvada ar $d=300$ mm izbūvi pa Jūdažu ielu no krustojuma ar Helmaņa ielu. No projektējamā ūdensvada paredzēt ūdensvada pievadus $d=32$ mm ārpus projekta teritorijas vietās, kur tiek projektētas nobrauktuves uz īpašumiem, kā arī līdz īpašuma robežām gruntsgabaliem Jūdažu ielā 12 un 14, īpašumiem Jūdažu ielā 16 un Kaļķu ielā 4, īpašumiem Kaļķu ielā 3 un Jūdažu ielā 18, Jūdažu ielā 20 un divus pievadus $d=110$ mm uz zemes gabalu Jūdažu ielā 22. Bez tam uz Zemdegu, Dārznieku un Kaļķu ielām paredzēt ūdensvadus $d=110$ mm ārpus projekta teritorijas. Ūdensvada pieslēgumus ar $d=110$ mm pie maģistrālā ūdensvada $d=300$ mm projektēt dzelzsbetona akās. Pieslēgumus uz gruntsgabaliem projektēt ar sedlu uzmavām un pazemes noslēgventīļiem. Ūdensvadu un ūdensvada pievadus projektēt no elektrometināmajām PE caurulēm

PN10

Sadzīves kanalizāciju projektēt no plastmasas caurulēm $d=200$ mm pa Jūdažu ielu no Lauku ielas līdz krustojumam ar Helmaņa ielu, kur pieslēgties pie esošās sūknētavas. Projektā paredzēt kanalizācijas pievadus no īpašumu robežām (arī no neapbūvētajiem gruntsgabaliem) līdz projektējamajam vadam. Zemdegu, Kaļķu un Dārznieku ielu krustojumos paredzēt kanalizācijas skatakas kanalizācijas pieslēgumiem no šīm ielām. Kanalizācijas vadu un pieslēguma skatakas ielu krustojumos projektēt maksimāli iespējamā dziļumā.

HELMAŅA IELA

Projektējot Helmaņa ielas izbūves projektu paredzēt iebūvēt ūdensvadu ar $d=300$ mm no Ābeļu ielas līdz Jūdažu ielai, Ābeļu, Pilādžu un Avotu ielas ūdensvadus pieslēgt pie projektējamā ūdensvada. No projektējamā ūdensvada paredzēt atvadus $d=100$ mm uz Griezes, Pļavas, Jasmīnu un Graudu ielām, kā arī uz nenosauktu ielu gruntsgabalā 8094 004 1037. Atvadus uz minētajām ielām projektēt dzelzsbetona akās. Uz gruntsgabaliem 8904 004 1033, 8904 004 1033 un gruntsgabaliem 8094 004 1036, 8094 004 1037 paredzēt atvadus ar $d=32$ mm līdz gruntsgabalu robežām. Pievadu pieslēgumus projektēt pret gruntsgabalu robežām. Uz nekustamajiem īpašumiem 8094 004 0101 un 8094 004 0306 pievadus ar $d=32$ mm paredzēt nobrauktuvju vietās. Pievadu pieslēgumus projektēt ar sedlu uzmvām un pazemes noslēgarmatūru.

Projektā paredzēt kanalizācijas pievadus no katras kanalizācijas skatakas līdz gruntsgabala robežām uz abām projektējamās ielas malām. Kanalizācijas pievadus projektēt ar $d=160$ mm.

Ķemmju, Jūdažu un Helmaņa ielu rajonā nav lietus notekūdeņu sistēmas, tāpēc nevaram izsniegt tehniskos noteikumus lietus ūdens kanalizācijas novadīšanai.

Projektu skiču stadijā un galīgajā variantā skaņot ar SIA „Saltavots”, atstājot tā rīcībā vienu projekta eksemplāru.

Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus kopš izsniegšanas brīža.

Būvinženieris

P. Jurkāns