

Skaidrojums par SIA „SALTAVOTS” tirgus izpētes „Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādišana”, id. Nr. SA 2020 18, nolikumu

Atbildes uz jautājumu Nr.1


Siguldas novada Siguldā
2020. gada 17. decembrī

SIA „SALTAVOTS” iepirkuma komisija 2020. gada 16. decembrī ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par tirgus izpētes „Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādišana”, id. Nr. SA 2020 18, nolikuma tehnisko specifikāciju. Iepirkuma komisija 2020. gada 16. decembra iepirkuma komisijas sēdē ir izskatījusi iesniegto jautājumu un sniedz atbildi.

Jautājums: „Vēlētos noskaidrot maksimālo diennakts un maksimālo mēneša ūdens patēriņu, piemērotākās iekārtas izvēlei.”

Iepirkuma komisijas atbilde: Maksimālais diennakts ūdens patēriņš ir orientējoši $10 \text{ m}^3/\text{dnn}$ (ieskaitot zudumus) un maksimālais mēneša ūdens patēriņš ir orientējoši $200 \text{ m}^3/\text{mēnesī}$ (ieskaitot zudumus), taču piedāvājot iekārtas jāievērtē tāds faktors, kā maksimālais momentānais stundas patēriņš atsevišķos brīžos ir $2,5 - 3 \text{ m}^3/\text{h}$, tādējādi nominālajam ūdens filtrācijas ātrumam un filtru ražībai būtu jāatbilst šim kritērijam, lai tiktu nodrošināta atbilstoša ūdens kvalitāte ūdensapgādes sistēmā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs



Jānis Vičieps