

1. Ģarenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
2. Ūdensvada caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis.
3. Būvbedrū vietās atskūnēt gruntusūdeni, caurļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.
4. * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
5. Visu esošo ūdensvada caurļvadu materiālus un diametrus precizēt, atrotot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.
6. Projektētās ūdensvada šķērsojuma vietās (atklātās tranšejum metodes gadījumā) elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
7. Vietās, kur atklājas nelabvēlīgs grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaiņa uz rupju smilti.
8. Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
9. Pļevadu/pārslēgumu izvietojums saskaņojams Būvuzņēmēja pirms būvdarbu uzsākšanas.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀJAS:

EL

EkoLat Sia


Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401

tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS:

SIA "SALTAVOTS"



SALTAVOTS

SIGULDAS NOVADA DZĒVENSAINIČNĪCĪBA

REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGĀLAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	T. Loginova		04.2021.
IZSTRĀDĀJA	J. Macijevkis		04.2021.

FAILS:

PROJEKTS:

Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūvē Siguldā, Siguldas novadā

RASEJUMS:

Kanalizācijas K1 garenprofils (II kārtā)

PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2020 15/11
STADIJA:	BP
MARKA:	UKT
LAPAS NR.:	9
KOPEĶO LAPU SKAITS:	20
MĒROGS:	Mh1:500 Mv1:100
ARHĪVA REĢ. NUMURS: