



Cauruļvada izbūve būvgrāvī.


Variants 1



Variants 2



Kanalizācijas tīklu būvniecība tranšējā



Apzīmējumi:
OD - ārējais diametrs mm
Dr - standarta blīvējums pēc Proktora (%)

PIEZĪMES

- Izlīdzinošā kārtā un apbērumš paredzams pie visiem esošajiem grunts tipiem.
- Cauruļvadu uzdevu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes.
- Cauruļvada montāža, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošana jāveic sausā būvgrāvī.
- Tranšēju sienas ielas zonā (braucamajā daļā), nostiprināt ar tranšējas atbalstsienām.
- Rokot būvbedri, gar esošo ceļa segu un zemes klātni, to nostiprināt ar vairogu vai izmantot līdzīgu risinājumu, kas būvniecības laikā neļaus esošai ceļa segai un zemes klātni noslīdēt (nobrukt).
- Tranšēju aizbēr vienmērīgi, nedrīkst lietot akmeņainas grūtis. Katrs slānis jāsabīvē vismaz līdz 96% no Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2). Blīvēt pa kārtām. Tranšējas aizpildāmajam materiālam ir jāatbilst G1 vai G2 prasībām saskaņā ar LVS EN 1610, tas ir, grants/ smilts maisījums ar frakciju līdz 32mm;
- Aizbēršana jāveic pa kārtām ar augstumu 300mm. Ziemas periodā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusis.
- Būvdarbu veicējam jāievērtē arī citi darbi un materiāli, kas nav minēti šajā rasējumā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem aktiem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



Ekolat Sia

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401
tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS:

SIA "SALTAVOTS"



SALTAVOTS
SIGULDAS NOVADA ŪDENSĀIMNIECĪBA

REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150

AMATS

UZVārds

PARAKSTS

DATUMS

BŪVPR.D.VAD.

T.Loginova

03.2021

IZSTRĀDĀJA

N.Ziļe

03.2021

FAILS:

PROJEKTS:

Saules ielas magistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā

RASĒJUMS:

Cauruļvada izbūve būvgrāvī. Variants 1, 2.

PASŪTĪTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

STADIJA:

MARKA:

LAPAS NR.:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MĒROGS:

ARHĪVA REĢ. NUMURS:

SA 2020 15/1/1

MBP

UKT

4

6

-

.....