



1. Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
2. Ūdensvada caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smilts.
3. Būvbedru vietās atsūknēt gruntsūdeni, cauruļvadus ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
4. * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
5. Visu esošo ūdensvada cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.
6. Projektētās ūdensvada šķērsojuma vietās (atklātās tranšejum metodes gadījumā) elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
7. Vietās, kur atklājās nelabvēlīgais grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaīņa uz rupju smilti.
8. Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
9. Pievadu/pārslēgumu izvietojošas saskanojams Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas.

APZĪMĒJUMI

1m		Uzbērtā grunts - morēnas mālsmilts, sasalusi
2		Augsne
8m		Morēnas mālsmilts, mīksti plastiska
23		Dolomīta šķembas (D3 pl)
24		Dolomīta milti, blīvi, sīksti plastiski

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:			
<div><div></div><div><div>Ekolat Sia</div><div>Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R</div><div>1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401</div><div>tālr.65424646, ekolat@inbox.lv</div></div></div>				<div><div></div><div><div>SIA "SALTAVOTS"</div><div>SIGULDAS NOVADA ŪDENSAINIČĪBA</div></div></div> <div>REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150</div>			
AMATS:	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2020 15/1/1	
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		04.2021.	Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā	STADIJA:	BP	
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevkis		04.2021.		MARKA:	UKT	
					LAPAS NR.:	4	
				RASĒJUMS:	KOPĒJO LAPU SKAITS:	20	
				Ūdensvada U1 garenprofils (I kārta)	MĒROGS:	Mh1:500 Mv1:100	
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	