



Paskaidrojumi:  
1. urbums - inženierģeoloģiskais griezumš (izvietojuma shēma lapā UKT-3 un vispārīgā daļā)

APZĪMĒJUMI

- 1m Uzbērtā grunts - morēnas mālsmilts, sasalsi
- 16k+p Uzbērtā grunts - dolomīta šķembu un putekļu maisījums
- 18sp Morēnas mālsmilts, sīksti plastiska
- 24 Dolomīta milti, blīvi, sīksti plastiski
- Grunts sasalsums līdz 0,60 m dziļumam no zemes virsmas

PIEZĪMES:

- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālpānu.
- Ūdensvada caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis.
- Būvbedru vietās atsūknēt gruntsūdeni, cauruļvadus ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
- \* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Visu esošo ūdensvada cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atņemt tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.
- Projektētās ūdensvada šķērsojuma vietās (atklātās tranšējum metodes gadījumā) elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
- Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaiņa uz rupju smilti.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Pievadu/pārslēgumu izvietojums saskaņojams Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: <div><div>EL</div><div><div>Ekolat Sia</div><div>Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R</div><div>1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401</div><div>tālr.65424646, ekolat@inbox.lv</div></div></div>				PASŪTĪTĀJS: <div>SIA "SALTAVOTS"</div> <div>REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150</div>			
AMATS	UZVārds	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:		PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2020 15/1/1
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		04.2021.	Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevkis		04.2021.			MARKA:	UKT
						LAPAS NR.:	5
						KOPĒJO LAPU SKAITS:	20
						MEROGS:	Mh1:500 Mv1:100
FAILS:				Ūdensvada U1 garenprofils ( I kārta)		ARHIVA REĢ. NUMURS:	.....