






ŪDENSVADA AKU PRINCIPILĀIE RISINĀJUMI





- APZĪMĒJUMI
- 1 Monolīts akas apakšējais grods ar pamatni (betona marka C25/30, W10, F200)
 - 2 Grodi (betona marka C25/30, W10, F200)
 - 3 Blīvējums (atbilstoši LVS EN681-1)
 - 4 Konisks grods
 - 5 Pārseguma plātne h=150mm
 - 6 Regulējamie gredzeni (ja nepieciešams)
 - 7 Ķeta vāks - speciāls ar uzrakstu "Saltavots" (atbilstoši EN124) projektējamā slodze:
 - braucamā daļa ar asfalta segumu > 400 kN (peldošā tipa)
 - braucamā daļa ar grants segumu > 400 kN
 - citur >250 kN
 - 8 Aizsargčaula cauruļvada iebūvei sienā
 - 9 Kāpši (no kopozītmateriāla)
 - 10 Hidroizolācija (bituma hidroizolācija 2 kārtās (~3mm))
 - 11 Betona Balsti C16/20
 - 12 Blietētu šķembu pamatne h=150 mm

PIEZĪME:

Darbu daudzumos uzrādītais darba veids "Kontrolakas izbūve" izbūve (kompl.), ietver visus rasējumā uzrādītos darbus, ietverot būvbedres rakšanu, aizbēršanu ar atbilstošu grunti, blīvēšanu, jaunas dzelzsbetona akas izbūve (ietverot grodu pamatni, grodu, pārsedzes, dzelzsbetona gredzenus, u.c.), un skatakas vāku ar apbetonējumu (atbilstoši slodzes klasei) izbūve, šķembu apbēruma izbūvi, hidroizolācijas izbūvi, smilts apbēruma izbūvi, kā arī citus darbus un materiālus, kas nepieciešami lai izbūvētu dzelzsbetona skataku pilnā apjomā.

* Būvbedri aizberot, grunti blīvēt kārtās, ne biezākās kā 300 mm.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:			
 Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				 SALTAVOTS SIGULDAS NOVADA ŪDENSĀIMNIECĪBA			
REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150				SIA "SALTAVOTS"			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2020 15/1/1	
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		04.2021.		STADIJA:	BP	
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevskis		04.2021.		MARKA:	UKT	
				RASĒJUMS: Ūdensvada aku principālāie risinājumi Iztukšošanas aka	LAPAS NR.:	12	
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	20	
					MĒROGS:	-	
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	