



PIEZĪMES:

- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
- Ūdensvada caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis.
- Būvbedru vietās atsūknēt gruntsūdeni, cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.
- \* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Visu esošo ūdensvada cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atņemt tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.
- Projektētās ūdensvada šķērsojuma vietās (atklātās tranšejum metodes gadījumā) elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
- Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaiņa uz rupju smilti.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Pievadu/pārslēgumu izvietojums saskaņojams Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: <div><div>EL</div><div><div>Ekolat Sia</div><div>Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R</div><div>1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401</div><div>tālr.65424646, ekolat@inbox.lv</div></div></div>				PASŪTĪTĀJS: <div>SIA "SALTAVOTS"</div> <div>REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150</div>		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2020 15/1/1
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		04.2021.		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevkis		04.2021.		MARKA:	UKT
				RASĒJUMS: Kanalizācijas K1 garenprofils ( I kārta)	LAPAS NR.:	8
					KOPEJO LAPU SKAITS:	20
					MĒROGS:	Mh1:500 Mv1:100
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	.....