



SIGULDAS NOVADA DOME

Reģ.Nr. LV 90000048152

Pils ielā 16, Siguldā, LV-2150, tālr.67970844, fakss 67971371, e-pasts: dome@sigulda.lv
AS „SEB banka”, konts Nr.LV15UNLA0027800130404, kods UNLALV2X

Siguldā

SIA „Firma L4”
Jelgavas iela 90, Rīgā,
LV-1004

Tehniskie noteikumi Nr.5

22.07.2010.

Izstrādājot tehnisko projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novadā Mores ciemā”, nepieciešams ievērot sekojošas prasības:

1. šķērsojot ar ūdensvadiem un kanalizācijas vadiem ielas un ceļus, ievērot pērējas dziļumus.
2. jāievēro, ka ceļa malās ir sāngrāvji, kuri būtiski ietekmē rakšanas dziļumus ārējiem tīkliem.
3. ārējo tīklu trases paredzēt ārpus brauktuvēm.
4. ierīkojot ūdens ņemšanas vietu ugunsdzēsības vajadzībām, paredzēt ērtu piebraucamo ceļu ar apgriešanās laukumu.

Nekustamā īpašuma pārvaldes būvinženieris

J.Palkavnieks

Balode
67800950