


ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU PAMATU PLĀTNES PLĀNS**M 1:25****PIEZĪMES:**

- Par attīrīšanas iekārtu korpusa noturību pret grunts spiedienu atbild tā ražotājs;
- Attīrīšanas iekārtu ražotājs paredz to enkurot pie pamatu plātnes ar sešpadsmit nerūsējošā tērauda enkurskrūvēm M16 un paplāksnēm;
- Tīlnes sasvēršanos uz sāniem nedrīkst regulēt, ievieojot ķīlus starp balsta plāksni un tīlnes dibenu. Balsta plāksnei ir jābūt gludai un bez izciļņiem;
- Ap iekārtu ber 30cm biezas grants vai šķembu kārtas, katru kārtu noblēt līdz 95% no dabīgā grunts blīvuma. Grants frakcija 3-20mm, šķembu gadījumā frakcija 3-16mm.

Līdztekus aizbēršanai tīlnē pakāpeniski jālej ūdens atbilstoši esošajam aizbēruma līmenim. Lai zem cauruļu savienojumiem ar tīlpi un zem iekārtas dibena nepaliktu tukšumi, aizbēruma materiāls jānoblīvē sevišķi rūpīgi. Kad tiek sasniegta tīlnes augšējā mala, iekārtu pārklāj ar siltināšanas plāksnēm līdz 1 m platumā aiz iekārtas malām, lai novērstu grunts sasaišanu. Uz tām uzber pēdējo aizbēruma slāni.

LĪDZFINANSĒTĀJS:
 Eiropas Reģionālās
 attīstības fonds



Eiropas Savienība

**PROJEKTĒTĀJS:**

firma L4
SIA "Firma L4"
 Jelgavas iela 90, Rīga
 Tālrunis: +371 7600180
 Fakss: +371 7600181



SIA "Ēka un Būve"
 Skolotāju 4 - 1, Jelgava,
 tel. 63023980

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Saltavots"



SIA "SALTAVOTS"
 Ūdensapgāde un kanalizācija

OBJEKTS:

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
 Siguldas novada Mores ciemā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.vad.	T.Valters		08.2010.
Būvp.d.vad.	U.Priednieks		08.2010.
Izstrādāja	A.Pollars		08.2010.

Lapas nosaukums:

Attīrīšanas iekārtu pamatu
 plātnes plāns

M 1:25

L4 līguma Nr.: 2010-UK/025-06

Ēka un Būve līg. Nr.: 2010-Ē-34

BK

Stadija	Lapa	Lapas
TP	7	9