


DŪŅU MINERALIZATORA PAMATU PLĀTNES GRIEZUMS 2-2

M 1:25

DŪŅU MINERALIZATORA PAMATU PLĀTNES PLĀNS

M 1:25



Stiegru sieti Ø10mm A-III
(acu izmērs 150mm)

Enkurskrīve M16
(komplektā 4 gab.)


Pozīcija 1
(soils 150)

DŪŅU MIN. PAMATU BETONA APJOMI

ELEMENTS	KLASE	APJOMS VIENAM, M ³	APJOMS KOPĀ, M ³
DŪŅU MIN. PAMATI	B-30	2,420	2,42


DŪŅU MIN. PAMATU STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA

ELEMENTS	NOSAUKUMS	GARUMS, MM	SKATTS	SVARS, KG		
				ELEM.	POZ.	EL.KOPĀ
DŪŅU MIN. PAMATI	Ø10 A-III	2040	32	1,259	40,3	129,7
	Ø10 A-III	2240	30	1,382	41,5	
	Ø10 A-III	1250	62	0,771	47,9	



PIEZĪMES:

- Par dūņu mineralizatora korpusa noturību pret grunts spiedienu atbild tā ražotājs;
- Dūņu mineralizatora ražotājs paredz to enkurot pie pamatu plātnes ar četrām nerūsējošā tērauda enkurskrūvēm M16 un paplāksnēm;
- Tilpnes savēršanos uz sāniem nedrīkst regulēt, ievieojot kļūš starp balsta plāksni un tilpnes dibenu. Balsta plāksnei ir jābūt gludai un bez izciļņiem;
- Ap iekārtu ber 30cm biezas grants vai šķembu kārtas, katru kārtu nobietē līdz 95% no dabīgā grunts blīvuma. Grants frakcija 3-20mm, šķembu gadījumā frakcija 3-16mm. Līdztekus aizbēršanai tilpnē pakāpeniski jālej ūdens atbilstoši esošajam aizbēruma līmenim. Lai zem cauruļu savienojumiem ar tilpni un zem iekārtas dibena nepaliktu tukšumi, aizbēruma materiāls jānobīvē sevišķi rūpīgi. Kad tiek sasniegta tilpnes augšējā mala, iekārtu pārkļāj ar siltināšanas plāksnēm līdz 1 m platumā aiz iekārtas malām, lai novērstu grunts sasaišanu. Uz tām uzber pēdējo aizbēruma slāni.



PROJEKTĒTĀJS:



firma L4
SIA "Firma L4"
Jelgavas iela 90, Rīga
Tālrunis: +371 7500180
Fakss: +371 7500181



SIA "Eka un Būve"
Skotaiņu 4-1, Jelgava,
tel. 63023980

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.vad.	T. Valtēre		08.2010.
Būvpr.d.vad.	U. Priednieks		08.2010.
Izstrādāja	A. Polītere		08.2010.

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Saltavots"



OBJEKTS:

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Siguldas novada Mores ciemā

Lapas nosaukums:		L4 līguma Nr.: 2010-UK025-06		
Dūņu mineralizatora pamatu plātne		Eka un Būve līg. Nr.: 2010-Ē-34		
		BK		
		Stadija	Lapa	Lapas
		TP	9	9