





Pozīcija	Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskā raksturojums. rūpnīca-izgatavotāja	Iekārtas tips,marķa, dokumenta apzīmējums un apstiprināšanas Nr.	Mērvienība	Vienības cena, Ls.	Daudzums	Piezīmes vienības masa, kg	Pozīcija	Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskā raksturojums. rūpnīca-izgatavotāja	Iekārtas tips,marķa, dokumenta apzīmējums un apstiprināšanas Nr.	Mērvienība	Vienības cena, Ls.	Daudzums	Piezīmes vienības masa, kg
	Kabeļu izstrādājumi- Z/spr. tīkts ~0,4/0,23kV						18.	Skava SK-04	f. "JAUDA"	gab.		1	
1.	1kV kabelis ar alumīnijas dzīslām, ar PVH izolāciju, šķēsgriezums:	f. "HK"					19.	Izolēts vads (vai piekarkab.) AL - 1x25mm2	Nopērkamā iekārta	m		3	
							20.	Izlādnis POLIM-D 04N	f. "ABB"	gab.		3	
	-4x35mm2	AXMK-1-4x35mm2	m		20		21.	Savienotājspalle SL-4.2 "ENSTO", kompl.	f. "ENSTO"	gab.		1	
2.	Gala apdares kabeļiem ar plastmasas	f. "Raychem"						Lietotājā z/spr. tīkts ~0,4/0,23kV					
	izolāciju spriegumam līdz ~1kV šķēsgriezums:						1.	1kV kabelis ar vara dzīslām,	f. "HK"				
	-4x25-70mm2	EPKT0031	kompl.		2			ar PVH izolāciju, šķēsgriezums:					
3.	Kabeļu brīdinājuma lente		m		10			-4x16mm2	NYV-J-1-4x16mm2	m		60	
4.	PE caurule d-Ø110mm		m		5		2.	Gala apdares kabeļiem ar plastmasas	f. "Raychem"				
	~0,4/0,23kV IUS un CK sadales							izolāciju spriegumam līdz ~1kV šķēsgriezums:					
5.	E-N-L-U-II-3/32-35-35 IUS sad.	f. "JAUDA"	gab.		1			-4x2,5-35mm2	EPKT0015			2	
6.	N-L-U sad. pamatne P-2 kompl.	f. "JAUDA"	gab.		1		3.	PE caurule Ø110mm		m		40	
7.	Sedāju nostieģšanas slēdzene (ST CR)	f. "JAUDA"	gab.		1								
8.	Keramzīts (Iepakojumā 50 ltr.)	FIBO	gab.		1								
	Sadales (IUS vai CK) -zemiņuma kontūrs.												
9.	Lokans vara vads (z/dz.) S-16mm2		m		2								
10.	Apvaldzelzs Ø16mm (karsti cinkots): L-2,500mm		gab.		1								
11.	Kabeļkumpe Cu-Ø16mm2 (pres.)		gab.		2								
12.	Pretkorozijas lente		gab.		1								
	~1kV GVL kabeļu balsts.												
13.	Savienotājspalle SL-4.21	f. "ENSTO"	gab.		4								
14.	Kabeļa distantskāva SO 70.11, "ENSTO"	f. "ENSTO"	kompl.		10								
15.	Kabeļa aizsargcaurule (vaks balstā)	f. "ENSTO"	m		2.3								
	Kabuflex R vai cinkota aizsargcaurule												
16.	Kabeļa aizsargcaurules stiprinājumi balstā	f. "ENSTO"	gab.		4								
17.	Izlādņu uzstādīšanas kronšteins IK 04	f. "JAUDA"	gab.		1								

<div>Līdzfinansētājs: Eiropas Reģionālās attīstības fonds</div> <div> ERAF EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS</div> <div></div> <div>Eiropas Savienība</div>										<div>Projekts: </div> <div>firma L4 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālrunis: +371 7500180 Fakss: +371 7500181</div>										<div>Pasūtītājs:</div> <div>SIA "Saltavots"  Ūdensapgāde un kanalizācija</div>																								
										<div>Objekts:</div> <div>Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldā Siguldas novada Mores ciemā</div>																																		
Amats					Uzvārds					Paraksts					Datums					Lapas nosaukums:																								
Būvpr.d.vad.					D.Kaškarovs										09.2010.					Iekārtu un materiālu specifikācija.																								
Proj.vad.					T.Valtere										09.2010.																													
Projektēja					D.Kaškarovs										09.2010.																													
Pārbaudīja					M.Kērpe										09.2010.																													
																														Līguma Nr. 2010-UK025-08														
																														ELT														
																														Mērogs: 1:500														
																														Stādija					Lapas					Ras. Nr.				
																														TP					1/1					ELT-1.IS				